



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA**

Ufficio Prevenzione Incendi

Strada della Motorizzazione Civile n°6 – 30170 Venezia Mestre, Telefono 041 2697222-223

PEC com.prev.veneziam@cert.vigilfuoco.it

Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla Normativa di Prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Spett. le 3V SIGMA S.P.A.
VIA TORQUATO TASSO 58, 20033
Milano
enrico.piazzalunga@ingpec.eu

3vsigma@legalmail.it

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di
Venezia

Pratica ...P/ **58803-16**

Oggetto: **Ditta: 3V SIGMA S.P.A.**

sita in VIA MALCONTENTA -MARGHERA- 1, 30175 Venezia

Segnalazione Certificata n. 19279 del 26/06/2024, n. 25891 del 05/09/2024 e n. 28090 del 26.09.2024
relativa alle attività di cui all'allegato I al D.P.R. n° 151 /2011

- n. 3.2.B Depositi di gas infiammabili compressi in recipienti (capacità da 0,75 a 10mc)
- n. 74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW
- n. 21.1.C Impianti, depositi di sostanze autoaccendenti e sviluppanti gas infiamm. con H2O
- n. 1.1.C Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, combustibili (quantità > 25 Nmc/h)
- n. 45.1.B Stabilimenti ed impianti resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici ...
- n. 12.3.C Depositi e rivendite liquidi infiamm., combust., oli di ogni tipo, capac. >50mc

Impianto CPM 3.

Visita Tecnica di controllo.

Con riferimento all'oggetto,

visti i progetti approvati con nota prot. n. 24224 del 14.08.2024 e prot. n. 28183 del 26.09.2024;

visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dal responsabile dell'istruttoria tecnica e disponibili presso questo Comando di cui l'ultimo in data 26.09.2024 ;

visto il completamento delle prescrizioni comunicato dal Gestore in data 30.08.2024 con prot. n. 25333 e verificato con sopralluogo del 26.09.2024;

esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto;

si attesta, ai sensi dell' art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA**

Ufficio Prevenzione Incendi

Strada della Motorizzazione Civile n°6 – 30170 Venezia Mestre, Telefono 041 2697222-223

PEC com.prev.veneziah@cert.vigilfuoco.it

Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla Normativa di Prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art 6 del D.P.R. 151/2011. Si rammentano inoltre gli obblighi connessi con il rispetto del DLGS 105/2015 e in particolare l'obbligo di adozione di un Sistema di gestione della Sicurezza relativo all'intero sito industriale. Per quanto sopra si rammenta inoltre l'obbligo di formazione continua al personale e agli operatori di impianto.

Si rammenta inoltre l'obbligo del rispetto dell'art. 4 comma 6 del DPR 151/2011 relativo alle modifiche di impianto.

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011 la richiesta di rinnovo periodico deve essere presentata entro 5 anni dalla data di presentazione della S.C.I.A (termine elevato a 10 anni per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), e precisamente entro il **26/09/2029**, pena le sanzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs 139/2006.

L'Istruttore Tecnico
FRANCESCO PILO

Per IL COMANDANTE
(METELLI)
IL DIRIGENTE VICARIO
(FILIPPONE)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ~~MINISTERO~~

FILIPPONE
FRANCESCO
MINISTERO
DELL'INTERNO
30.09.2024
12:09:01
GMT+00:00

