

		pH	COD	Sag. Toss.	Cianuri	Fosforo tot.	Solidi S.Tot.	Tens. Anio.	Tens. non I.	Cloruri	Solfati	Nitrati	Arsenico	Boro	Cr tot.	Cromo VI	Nichel	Piombo	Ferro	Rame	Zinco
UM		mgO2/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mgSO4/l	mgN/l	mgAl/l	mgB/l	mg/l	mg/l	mgNi/l	mgPb/l	mg/l	mg/l	mgZn/l
Lim. 152/06 all.5 Tab. 3		5,5÷9,5	500	80	1,0	10	200	Tens. Totali 4 mg/l		1200	1000	30	0,5	4	4	0,2	4	0,3	4	0,4	1
Lim. VERITAS S.p.A.		6,0÷9,5	500	80	1,0	10	200	Tens. Totali 4 mg/l		1200	1000	30	0,5	4	4	0,2	4	0,3	4	0,4	1
DATA	n°analisi Innovaz. Chimica																				
10/01/19	19LAn°00139/140	7,81	72,0		<0,01	0,02	6,0	0,74	1,26	169	870	1,9	<0,0005	0,71	0,1500		0,200	0,0015	0,550	<0,01	0,120
07/02/19	19LAn°01226/227	7,89	40		<0,01	<0,01	3,0	0,15	0,98	136	675	2,3	<0,0005	0,82	0,13		0,160	0,0009	0,220	<0,01	0,150
21/02/19	19LAn°01711/712	7,36	41		<0,01	0,04	10	0,14	0,69	85	458	1,6	<0,0005	0,94	0,2		0,240	0,0011	0,320	<0,01	0,180
07/03/19	19LAn°02346/347	7,25	28		<0,01	<0,01	4,0	<0,05	0,98	27	596	2,2	<0,0005	0,99	0,12		0,140	0,0008	0,220	<0,01	0,120
21/03/19	19LAn°03028/029	8,57	40		<0,01	0,04	8	0,09	0,69	38	511	4,3	<0,0005	1,20	0,13		0,120	0,0024	0,610	<0,01	0,280
04/04/19	19LAn°03704/705	8,44	48		<0,01	0,01	15	0,13	2,41	344	866	1,7	<0,0005	1,60	0,07		0,079	0,0015	0,640	<0,01	0,470
18/04/19	19LAn°04294/295	7,49	38		<0,01	<0,01	13	0,09	1,10	85	540	2,1	<0,0005	1,80	0,08		0,039	0,0015	0,510	<0,01	0,470
02/05/19	19LAn°04716/717	7,63	55		<0,01	<0,01	10	0,13	1,22	269	730	3,0	<0,0005	1,30	0,06		0,040	0,0019	0,360	<0,01	0,180
16/05/19	19LAn°05316/317	7,36	42		<0,01	<0,01	10	0,11	0,64	104	594	2,9	<0,0005	1,20	0,12		0,087	0,0021	0,560	<0,01	0,470
30/05/19	19LAn°06077/078	7,14	33		<0,01	<0,01	7,0	0,11	0,97	28	497	1,2	<0,0005	1,30	0,16		0,150	0,0022	0,230	<0,01	0,150
13/06/19	19LAn°06898/899	7,55	31		<0,01	<0,01	16,0	<0,05	2,00	31	813	1,2	<0,0005	1,10	0,12		0,130	0,0028	0,290	<0,01	0,180
27/06/19	19LAn°07649/650	7,84	47	6	<0,01	0,056	16,0	0,14	0,84	42	816	2,2	<0,0005	0,83	0,07	0,0016	0,110	0,0012	0,470	<0,01	0,140
11/07/19	19LAn°08462/463	7,11	38		<0,01	<0,01	7,0	0,18	0,19	103	696	1,1	<0,0005	1,00	0,12		0,052	0,0011	0,310	<0,01	0,170
25/07/19	19LAn°09311/312	6,95	64		<0,01	<0,01	16,0	<0,05	1,09	14	84	<0,50	0,0006	1,50	0,14		0,092	0,0022	0,800	<0,01	0,510
22/08/19	19LAn°10350/351	7,18	55		<0,01	<0,01	7,0	<0,05	1,16	49	792	0,9	<0,0005	0,89	0,09		0,068	0,0022	0,390	<0,01	0,130
05/09/19	19LAn°10908/909	8,94	47		<0,01	<0,01	18,0	0,06	3,54	35	613	2,4	<0,0005	1,40	0,26		0,620	0,0027	0,350	<0,01	0,110
19/09/19	19LAn°11601/602	7,02	58		<0,01	<0,01	8,0	0,13	0,88	218	876	1,5	<0,0005	1,20	0,17		0,150	0,0018	0,360	<0,01	0,140
03/10/19	19LAn°12257/258	7,63	42		<0,01	<0,01	7,0	0,18	1,16	101	646	1,7	<0,0005	2,00	0,17		0,170	0,0022	0,440	<0,01	0,150
17/10/19	19LAn°12965/966	7,15	36		<0,01	0,014	14,0	<0,05	0,14	65	746	1,2	<0,0005	1,20	0,13		0,085	0,0014	0,220	<0,01	0,054
31/10/19	19LAn°13685/686	7,38	38		<0,01	0,170	9,0	0,15	2,52	29	721	1,3	<0,0005	1,00	0,16		0,130	0,0027	0,550	<0,01	0,210
14/11/19	19LAn°14094/095	8,90	32		<0,01	0,097	1,0	0,14	0,81	60	673	1,5	<0,0005	1,10	0,15		0,230	0,0010	0,160	<0,01	0,170
28/11/19	19LAn°14740/741	7,68	52		<0,01	<0,01	8,0	0,06	0,47	105	807	0,8	<0,0005	0,81	0,06		0,060	0,0011	0,280	<0,01	0,140
12/12/19	19LAn°15646/647	7,27	26	<1	<0,01	<0,01	8,0	0,16	1,83	61	796	1,6	<0,0005	1,40	0,20	0,0180	0,130	0,0009	0,230	<0,01	0,160