



Parere tecnico al progetto di allaccio per utenze domestiche e assimilate

Direzione Servizio Idrico Integrato	indirizzo intestatario domanda:	EUROVO SRL VIA MENSA 3 48022 LUGO
	indirizzo professionista:	D'ANDREA GIOVANNI VIA XIII MARTIRI 4 30027 SAN DONA' DI PIAVE

OGGETTO :Parere tecnico al progetto di allaccio n. 25-0606 - EUROVO SRL
Comune di: MUSILE DI PIAVE
Domanda n. 0000000000 del 03.03.2025
Istruttoria n. 4000965093 del 03.03.2025

In riferimento alla domanda e all'istruttoria in oggetto, in base alla cartografia esistente alla data odierna da cui si evince che la rete fognaria è di competenza dell'azienda scrivente, fatte salve le competenze delle amministrazioni coinvolte dai lavori e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, nonchè i diritti di cui all'art.889 del C.C.

**SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE
al progetto di allacciamento alla pubblica fognatura**

per le acque reflue di tipo: **Assimilato domestiche**
il fabbricato sito in: **VIA VERONA n° 18 - MUSILE DI PIAVE**
al collettore di fognatura comunale di acque: **Miste**
di **VIA VERONA**

Interno	Scala	Piano	Sezione	Foglio	Mappale	Sub	Tipo di utenza	Tipo scarico
SERV. IG.		T		5	130	-	Assimilato	Fog. Mista

CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

- il presente parere tecnico autorizza lo scarico dei reflui provenienti da un bagno del piano terra ad uso del capannone avicolo (capannone 1) e lo scarico di un lavandino a servizio del capannone avicolo per il confezionamento delle uova (capannone 2);
- il presente parere tecnico è valido solo per le acque reflue nere;
- Il dimensionamento e il posizionamento dei manufatti di trattamento delle acque reflue e delle condotte è a carico del progettista;
- verificare che l'allaccio sia in buone condizioni (non permangano reflui nel suddetto pozzetto e la tubazione sia impermeabile ed in buono stato); se diversamente, contattare la scrivente per le prescrizioni del caso;
- il pozzetto di interfaccia/ispezione finale, a monte dell'allacciamento e presso il limite interno della proprietà privata, dovrà avere dimensioni interne 50x50 cm, essere dotato di cunetta di scorrimento dei reflui e piastra di copertura, con apposito chiusino d'ispezione, a livello della pavimentazione circostante; dovrà essere inoltre garantito il mantenimento della sua accessibilità ed ispezionabilità;
- Per il rilascio del Nulla Osta allo scarico dovranno essere presentati Comunicazione di ultimazione opere e Asseverazione su modello Veritas, con allegati ivi indicati;
- Fornire codice identificativo o fotocopia marca da bollo da Euro 16 per l'invio del nulla osta tramite posta certificata;
- Effettuare il pagamento della fattura allegata al Parere Tecnico, riportando nella causale del pagamento il numero documento fattura.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 42323/2026 del 24-06-2026
Allegato 7 - Class. 12.3.0 - Copia Documento

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 42323/2026 del 24-06-2026
Allegato 6 - Class. 12.3.0 - Copia Documento

Si invita ad inviare richiesta scritta di rimborso per errato versamento con allegato la distinta all'Ufficio Direzione Finanza all'indirizzo mail dir.finanze@gruppoveritas.it
Per i pagamenti dei diritti d'istruttoria si dovrà attendere l'emissione delle fatture.
Responsabile istruttoria: P. De Piccoli 0421481223

La validità del presente documento è di quattro anni dalla data della presente.

Allegati che costituiscono parte integrante del presente documento:

- Relazione tecnica con timbro VERITAS
- Grafici di progetto con timbro VERITAS

Ing. Barbara Rubino
Responsabile Autorizzazioni allo scarico

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Interno N. 55720/2026 del 18-08-2026
Allegato 7 - Class. 12.3.0 - Copia Documento

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 42323/2026 del 24-06-2026
Allegato 6 - Class. 12.3.0 - Copia Documento