



Parere tecnico al progetto di allaccio per utenze domestiche e assimilate

|                                     |                                    |                                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Direzione Servizio Idrico Integrato | indirizzo intestatario<br>domanda: | EUROVO SRL<br>VIA MENSA 3<br>48022 LUGO                             |
|                                     | indirizzo<br>professionista:       | D'ANDREA GIOVANNI<br>VIA XIII MARTIRI 4<br>30027 SAN DONA' DI PIAVE |

**OGGETTO :Parere tecnico al progetto di allaccio n. 25-0606 - EUROVO SRL**  
Comune di: MUSILE DI PIAVE  
Domanda n. 0000000000 del 03.03.2025  
Istruttoria n. 4000965093 del 03.03.2025

In riferimento alla domanda e all'istruttoria in oggetto, in base alla cartografia esistente alla data odierna da cui si evince che la rete fognaria è di competenza dell'azienda scrivente, fatte salve le competenze delle amministrazioni coinvolte dai lavori e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, nonchè i diritti di cui all'art.889 del C.C.

**SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE  
al progetto di allacciamento alla pubblica fognatura**

per le acque reflue di tipo: **Assimilato domestiche**  
il fabbricato sito in: **VIA VERONA n° 18 - MUSILE DI PIAVE**  
al collettore di fognatura comunale di acque: **Miste**  
di : **VIA VERONA**

| Interno   | Scala | Piano | Sezione | Foglio | Mappale | Sub | Tipo di<br>utenza | Tipo<br>scarico |
|-----------|-------|-------|---------|--------|---------|-----|-------------------|-----------------|
| SERV. IG. |       | T     |         | 5      | 130     | -   | Assimilato        | Fog. Mista      |

**CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI**

- il presente parere tecnico autorizza lo scarico dei reflui provenienti da un bagno del piano terra ad uso del capannone avicolo (capannone 1) e lo scarico di un lavandino a servizio del capannone avicolo per il confezionamento delle uova (capannone 2);
- il presente parere tecnico è valido solo per le acque reflue nere;
- Il dimensionamento e il posizionamento dei manufatti di trattamento delle acque reflue e delle condotte è a carico del progettista;
- verificare che l'allaccio sia in buone condizioni (non permangano reflui nel suddetto pozzetto e la tubazione sia impermeabile ed in buono stato); se diversamente, contattare la scrivente per le prescrizioni del caso;
- il pozzetto di interfaccia/ispezione finale, a monte dell'allacciamento e presso il limite interno della proprietà privata, dovrà avere dimensioni interne 50x50 cm, essere dotato di cunetta di scorrimento dei reflui e piastra di copertura, con apposito chiusino d'ispezione, a livello della pavimentazione circostante; dovrà essere inoltre garantito il mantenimento della sua accessibilità ed ispezionabilità;
- Per il rilascio del Nulla Osta allo scarico dovranno essere presentati Comunicazione di ultimazione opere e Asseverazione su modello Veritas, con allegati ivi indicati;
- Fornire codice identificativo o fotocopia marca da bollo da Euro 16 per l'invio del nulla osta tramite posta certificata;
- Effettuare il pagamento della fattura allegata al Parere Tecnico, riportando nella causale del pagamento il numero documento fattura.

Si invita ad inviare richiesta scritta di rimborso per errato versamento con allegato la distinta all'Ufficio Direzione Finanza all'indirizzo mail [dir.finanze@gruppoveritas.it](mailto:dir.finanze@gruppoveritas.it)  
Per i pagamenti dei diritti d'istruttoria si dovrà attendere l'emissione delle fatture.  
Responsabile istruttoria: P. De Piccoli 0421481223

**La validità del presente documento è di quattro anni dalla data della presente.**

Allegati che costituiscono parte integrante del presente documento:

- Relazione tecnica con timbro VERITAS
- Grafici di progetto con timbro VERITAS

Ing. Barbara Rubino  
Responsabile Autorizzazioni allo scarico

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA  
Protocollo Arrivo N. 42323/2026 del 24-06-2026  
Allegato 6 - Class. 12.3.0 - Copia Documento