

San Donà di Piave, 09/01/2018

Prot. n° 01904

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le
STUDIO ARCHITETTURA
Dr. Arch. CANELLA ROBERTO
Via E. Fermi, 6/7
30020 Noventa di Piave (VE)
info@robertocanella.com



OGGETTO: Progetto di ampliamento di fabbricato ad uso produttivo
Ditta Quality Food Group SpA
Impianto: Noventa di Piave – Via Nobel 5
Parere preliminare

In relazione alla Vostra richiesta di valutazione del 23/11/2017, acquisita agli atti con prot. 75066 del 24/11/2017, relativa al progetto di ampliamento di fabbricato ad uso produttivo situato in Noventa di Piave via Nobel, Foglio 4 mappale 352, in seguito all'analisi condotta sulla documentazione presentata, si esprime parere preliminare positivo.
Al fine dell'approvazione sarà però necessario adeguare il sistema fognario dell'insediamento secondo le indicazioni di seguito fornite:

- in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 37 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto s.m.i., le reti di collettamento delle diverse tipologie di acque di scarico (*industriali e assimilabili alle domestiche*) devono essere mantenute separate fino a specifico pozzetto di interfaccia posto al limite di proprietà;
- lo scarico dell'impianto di pre-trattamento delle acque reflue industriali dovrà essere dotato di pozzetto di campionamento, posto a monte di quello di interfaccia/ispezione e di ogni confluenza con altri scarichi in grado di alterare e/o diluire le acque reflue industriali;
- laddove tecnicamente più conveniente, potrà essere richiesta deroga all'obbligo di allacciamento unico al collettore fognario così da permettere allacciamento separato dello scarico industriale;
- non sono ammesse vasche sui reflui neri dei servizi, per i quali devono essere previsti solo i sifoni Firenze a piede colonna, e i reflui saponati dei bagni, pure dotati del predetto sifone a piede colonna, devono continuare a transitare in adeguati bacini di flottazione dei grassi; in caso di ristagno dei reflui neri dei wc per scarsa pendenza (< 1%, documentato da relazione tecnica) possono essere mantenute le vasche biologiche su tali scarichi.

Si coglie l'occasione per chiedere integrazione della relazione tecnica esplicativa del ciclo produttivo, con informazioni di dettaglio (colonna di riferimento) circa i limiti di rispetto garantiti



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)

dal trattamento di pre-depurazione (Tabella 3 dell'allegato 5 del 152/2006 smi) e le modalità previste per lo smaltimento dei fanghi di depurazione.

Si trasmette in allegato la modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico per stabilimenti industriali.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

- Ing. Barbara Rubino -
Autorizzazioni Allo Scarico

Allegati:

- Richiesta di allacciamento alla rete fognaria insediamento industriale con relative istruzioni e all. B
- Tab. A specifica tecnica del reflu cat. 5

