

Sportello Unico per le Attività Produttive di

Suap di NOVENTA DI PIAVE in delega alla CCIAA di VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE

Identificativo nazionale SUAP: 4540 - Ufficio SUAP di: NOVENTA DI PIAVE

(art. 38 DL 112/2008 convertito in legge L133/2008)

Ricevuta (art. 6 e 7 allegato tecnico DPR 160/2010)

Attestazione ricezione documentazione dall'impresa

COMUNICAZIONE DEL 17/10/2017 RELATIVA ALLA PRATICA SUAP 02425460306-31072017-1744

La presente ricevuta attesta l'avvenuta ricezione della documentazione inviata da CANELLA ROBERTO in qualità di PROFESSIONISTA INCARICATO e relativa alla pratica 02425460306-31072017-1744.

La comunicazione è stata protocollata con protocollo SUAP:REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0190491 del 17/10/2017 e inserita nella documentazione della pratica SUAP 02425460306-31072017-1744 protocollo REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0143262 del 04/08/2017.

Di seguito il riepilogo della comunicazione ricevuta.

Si ricorda che l'accesso alla pratica SUAP è disponibile, previa autenticazione, in via telematica all'indirizzo <https://www.impresainungiorno.gov.it/scrivania-utente>

NOTE DELLA COMUNICAZIONE

Allego Relazione Invarianza idraulica, per parere consorzio di Bonifica.

Con Osservanza.

Studio Arch. Canella Roberto

PROTOCOLLO DELLA COMUNICAZIONE

REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0190491 del 17/10/2017

ALLEGATI PERVENUTI CON LA COMUNICAZIONE

- QF-ampl-capannone-INVARIANZA-IDRAULICA.pdf.p7m (Relazione Invarianza Idraulica)

RIEPILOGO PRATICA**ESTREMI DICHIARANTE**

Cognome e Nome:	CANELLA ROBERTO
Codice fiscale:	CNLRRT54A19F963P
Qualifica:	PROFESSIONISTA INCARICATO
Domicilio elettronico:	roberto.canella@archiworldpec.it

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione impresa:	QUALITY FOOD GROUP S.p.A.
Codice fiscale impresa:	02425460306
Provincia sede legale:	UDINE

PROTOCOLLO SUAP DELLA PRATICA

Oggetto:	PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI FABBRICATO AD USO PRODUTTIVO.
Codice pratica:	02425460306-31072017-1744
Estremi protocollo:	REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0143262 del 04/08/2017

RESPONSABILE SUAP

Cognome e nome:	BERGAMO FRANCESCO
-----------------	--------------------------



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

Li, 20 NOV. 2017

Prot. n. 10432/0.2.11
(da citare nella risposta)
Risposta al foglio n. _____
In data _____
(ns. rif. prot. n. 9472 e 9473 del 17/10/2017)

Trasmesso via PEC:

Spett.
SUAP del COMUNE di NOVENTA di PIAVE
SPORTELLLO n. 4540
suap.ve@cert.camcom.it

QUALITY FOOD GROUP s.p.a.
c/o Arch. CANELLA ROBERTO
roberto.canella@archiworldpec.it

Oggetto: **Ampliamento di un fabbricato ad uso produttivo in comune di Noventa di Piave.**
Pratica SUAP 02425460306-31072017-1744
Parere tecnico (Pratica cons. 488/P17).

In riferimento alla Vostra istanza del 17/10/2017, vista la documentazione allegata;
vista la D.G.R. n. 2948/2009, recepita nel documento tecnico *Criteri operativi* approvato da questo
Consorzio con deliberazione del C.d.A. n. 84/C-12 del 27 agosto 2012;
considerato che:

- a) è previsto l'ampliamento di un fabbricato ad uso produttivo sul terreno censito come mappale 352 del foglio 4 di Noventa di Piave su un'area di superficie complessiva pari a 32'315 m²;
- b) a fronte di un coefficiente di deflusso medio pari a 0,77 sono previsti volumi di invaso compensativi pari a 2'246 m³, corrispondenti a circa 695 m³/ha, al netto degli invasi minori e di superficie, realizzati mediante la posa di tubazioni con diametro interno di 60 cm per una estesa di 1150 m e la depressione di 100 cm di un'area verde esterna al lotto e confinante lungo il lato nord-ovest, di superficie pari a 1'925 m²;
- c) la tubazione di raccordo tra la rete in condotte e il bacino di laminazione superficiale interferisce con la canaletta irrigua consorziale Calnova di Levante, senza definire la modalità di attraversamento;
- d) è previsto lo scarico delle acque meteoriche raccolte dal sistema predetto nel canale consorziale Rossi, previo passaggio attraverso una tubazione/pozzetto di regolazione non dimensionati.

Visto e considerato quanto sopra esposto, con la presente il Consorzio esprime in linea generale parere favorevole all'intervento a condizione che siano rispettate le seguenti indicazioni:

- 1) in considerazione dell'entità della superficie scolante, si ritiene opportuno sia previsto un manufatto di regolazione delle portate allo scarico (pozzetto di laminazione con bocca tassata), dimensionato per una portata massima di 10 l/s/ha e, in ogni caso, caratterizzato da una luce al fondo corrispondente alla sezione di una tubazione di diametro interno non inferiore a 30 cm, al fine di garantire la funzionalità dell'opera di scarico stessa, che dovrà essere soggetta a regolari interventi di pulizia;
- 2) tutte le condotte dovranno essere caratterizzate da una pendenza al fondo non superiore a 0,1%;
- 3) le quote del terreno dell'area oggetto di intervento dovranno essere progettate in modo da evitare lo scorrimento delle acque verso le zone limitrofe, favorendo il deflusso verso le opere idrauliche previste. In alternativa potranno essere realizzate adeguate protezioni.

Per ogni altro aspetto di carattere generale si rimanda ai criteri contenuti nel documento consorziale sopra richiamato.



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

Quanto sopra riportato deve intendersi valido in relazione allo stato attuale dei luoghi. In caso di eventuali modificazioni conseguenti a successivi interventi di trasformazione d'uso del suolo o di variazioni della morfologia, anche nelle aree limitrofe al sito di intervento, potrà rendersi necessaria opportuna nuova verifica, preservando i volumi di invaso esistenti e realizzando nuove opere idrauliche compensative.

In relazione agli interventi interferenti con le opere idrauliche in gestione allo Scrivente (attraversamento della canaletta irrigua Calnova di Levante e scarico nel canale Rossi) si precisa che preliminarmente alla fase esecutiva la Ditta dovrà presentare istanza di concessione al Consorzio al fine del rilascio dello specifico atto, ai sensi del R.D. n. 368/1904, allegando idonea documentazione tecnica che definisca le modalità di risoluzione delle interferenze.

Si comunica inoltre che, ai fini del riconoscimento dei caratteri previsti dall'art. 18 delle Norme Tecniche di Applicazione del Piano di Classifica del Consorzio (immobili ricadenti in ambiti urbani con presenza di mitigazione idraulica), la Ditta dovrà produrre allo Scrivente copia dell'atto di collaudo delle opere idrauliche previste o altra documentazione tecnica che attesti la realizzazione degli interventi di compensazione idraulica sopra descritti.

La presente è rilasciata per i soli fini idraulici, nei limiti delle competenze del Consorzio di Bonifica, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, siano essi privati o enti pubblici.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale dell'Area Agraria Ambientale - Settore Agrario e Ambiente.

Distinti saluti

Il Direttore dell'Area Agraria-Ambientale
(Dott. Agr. Graziano Paulon)