

Spett.le
MANIERO LUIGI SRL
VIA DELL'INDUSTRIA, 3 int. 2
30010 Campagna Lupia VE

Caldiero, 22 aprile 2025

Alla cortese attenzione **Ing. Matteo Campaci**.

OGGETTO : Analisi rischio incendio su impianto mod.T500

Con la presente si dichiara che l'impianto in oggetto, destinato alla ditta Maniero Luigi srl è stato analizzato in merito ai rischi residui in conformità a quanto previsto dall'allegato I della direttiva macchine 2006/42/CE e in merito al rischio incendio si è rilevato: "Il rischio di incendio nell'IMPIANTO dipende in massima parte dalla possibilità di corto circuito. L'utilizzo di componenti elettrici marcati CE e assemblati da personale qualificato riduce il rischio di incendio".

In conclusione, non è richiesto il collegamento dell'impianto antincendio del cliente al sistema sprinkler del filtro, parte dell'impianto in oggetto.

Distinti saluti.


Tecnoecology Srl