Simbolo linea		-BPC-		-GAS-	-AC-	-IDO-	-P-	-F-	-T-	-ELET-	-20 kV-
Sez. n.	Coord. Foglio	Illumin. esterna	Fibra dati	Terra	Gas metano	Antinc.	Acqua potabile	Acqua di pozzo	Acqua irrigazione	Acqua di terra	Linee elettric.	Linee di M.T.
S1	D-3	1Ø100	3Ø50	1x50								
S2	D-3	1Ø100	3Ø50	1x50								
S3	D-3	1Ø100	3Ø50	1x50								
S4	O-3	1Ø100	3Ø50	1x50			1Ø110				2Ø100	
S5	O-1	1Ø100	3Ø50	1x50			1Ø110				2Ø100	
S6	O-4	1Ø100	3Ø50	1x50	2Ø250		1Ø110				2Ø100	
S7	O-6	1Ø100	3Ø50	1x50	2Ø250		1Ø110				3Ø100	
S8	O-6	1Ø100	3Ø50	1x50	1Ø200							
S9	N-6	1Ø100	3Ø50	1x50	1Ø250		1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	
S10	M-6	1Ø100	3Ø50	1x50	1Ø250		1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	
S11	L-6	1Ø100	3Ø50	1x50	1Ø250	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		8Ø160	3Ø125
S12	L-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		8Ø160	3Ø125
S13	J-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		8Ø160	3Ø125
S14	I-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		8Ø160	3Ø125
S15	I-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		6Ø160	
S16	G-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		6Ø160	
S17	F-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	
S18	E-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	
S19	C-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S20	B-6	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S21	A-6	1Ø100	3Ø50	1x50								
S22	A-5	1Ø100	3Ø50	1x50								
S23	B-4					1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S24	B-8					1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S25	A-8	1Ø100	3Ø50	1x50								
S26	B-10					1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S27	B--11	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø200		1Ø75				
S28	D-11	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø200						
S29	E-10	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø200						
S30	E-7	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø200						
S31	E-11	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø200						
S32	H-11	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø200						
S33	I-10	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250					3Ø160	
S34	I-9	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250					4Ø160	
S35	I-7	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250					4Ø160	
S36	I-11	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250					3Ø160	
S37	I-12	1Ø100	1Ø80	1x50							1Ø100	
S38	I-12	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250		1Ø75				
S39	B-11	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S40	B-12	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S41	B-11	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S42	E-13	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S43	I-13	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø160	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S44	I-13	1Ø100	3Ø50	1x50		1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S45	I-13					1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S46	N-13					1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110			
S47	O-13						1Ø125	1Ø125	1Ø125	1Ø125		
S48	N-10					1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110	1Ø125		3Ø125
S49	N-10					1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110	1Ø125		3Ø125
S50	M-10					1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110	1Ø125		3Ø125
S51	L-10			1x50	1Ø75	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110			3Ø125
S52	L-9		3Ø50	1x50	1Ø125	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø125	
S53	L-9		3Ø50	1x50	1Ø125	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø125	3Ø125
S54	L-9		3Ø50	1x50	1Ø125	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	3Ø125
S55	L-8		3Ø50	1x50	1Ø125	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	3Ø125
S56	L-8		3Ø50	1x50	1Ø125	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	3Ø125
S57	L-7		3Ø50	1x50	1Ø125	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	3Ø125
S58	L-6		3Ø50	1x50	1Ø125	1Ø250	1Ø110	1Ø110	1Ø110		3Ø160	3Ø125

LEGENDA SIMBOLI

- ELET — ELET — Rete distribuzione energia elettrica
- 10kV — 10kV — Rete elettrica in media tensione a 10-20 kV
- BPC — BPC — Rete dati
- Rete illuminazione esterna
- Doppia armatura stradale a led 70W su palo H= 8 mt.
- Singola armatura stradale a led 70W su palo H= 8 mt.
- Singola armatura a led 30W su palo H= 4 mt. per percorsi pedonali
- Indicatore di sezione con numero della sezione "Sxx" e posizione nel cartiglio "x-x"

AV 2 · AV 3 · AV 4 · AV 1 · T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12 · P 1 · P 2 · P 3 · S

nuova recinzione ad 1.00 m. dal fosso

teleriscaldamento

157.00 · 60.00 · 28.51 · 70.00 · 50.00

limite area di intervento

ingresso principale "PESA" Nord

nuova recinzione

mapp. 47 · mapp. 267 · mapp. 741

AREA NON SOGGETTA AL NUOVO INTERVENTO PRIOPRIETA' ZIGNAGO VETRO

limite fascia di rispetto

nuova recinzione parcheggio

D1/1 09 50 % IED

MAGAZZINO ESISTENTE A

MAGAZZINO A ESISTENTE

PORZIONE DA DEMOLIRE

box rottame esistenti

CAPANNONE SABBIA ESISTENTE

EDIFICI ESISTENTI

Passaggio pedonale

continuazione viabilita' interna

VIA MANZONI

N° REVISIONE	DATA	OGGETTO

Città Metropolitana di VENEZIA
Regione VENETO

PROGETTO

Ampliamento "Vetreria Zignago Vetro "
di Fossalta di Portogruaro
Sezione I
Sistemazione Area, Viabilità e Depositi
Progetto Definitivo

COMMITTENTE

Zignago Vetro S.p.A.
Viale Ita Marzotto, 8
30025 - Villanova di Fossalta di Portogruaro
VENEZIA

TITOLO ELABORATO

Planimetria di Progetto
Sotto servizi intero intervento
- Reti di distribuzione impianti elettrici e speciali -

NUMERO ELABORATO

PD-PL-ITE-D1.0

SCALA	DIM. FOGLIO	DATA PRIMA EMISSIONE
1:500	A0-(1190 x 841)mm	03.07.2017

PROGETTISTI

Polese Per. Ind. Mario

Ing. Pieralberto Fadalti

FIRME COMMITTENTE