PE100 Ø 250 - PN16 (Linea antincendio interrata esistente)

PE100 Ø 250 - PN16 (Linea antincendio interrata esistente)

PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:400

PIANTA PIANO PRIMO
SCALA 1:300

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO GENERALE



N° REVISIONE	DATA	OGGETTO

LEGENDA SIMBOLI

- Naspo a muro UNI25 a prestazione elevata con manichetta di 25 m. UNI EN 671/1 e UNI 10779/14
- Idrante a muro UNI45 con manichetta di 30 m. UNI 14540
- Monitore idrico antincendio DN100 PN 16 a comando manuale
- Estintore a CO2 a parete
- Pulsante di allarme manuale antincendio
- Pulsante di sganci generale
- Dispositivo di segnalazione allarme incendio ottico e acustico
- Rilevatore lineare di fumo
- Sensore puntiforme di fumo
- Sensore puntiforme termovelocimetrico
- Sirena di allarme allerta ed evacuazione a doppio segnale acustico
- Centralina di allarme antincendio generale
- Lampada di illuminazione di emergenza alimentata da gruppo soccorritore
- Percorso orizzontale via di esodo
- Tubazione in polietilene alta densità PN16 interrata
- Valvola di intercettazione circuiti interrata con chiusino e asta di rinvio
- Ingresso linea antincendio nel fabbricato con giunto di transizione e valvola di intercettazione

TUTTI I PRESIDI ANTINCENDIO DOVRANNO ESSERE DOTATI DI ADEGUATA CARTELLONISTICA DI SEGNALAZIONE

Città Metropolitana
di VENEZIA
Regione VENETO

PROGETTO

Ampliamento "Vetreria Zignago Vetro "
di Fossalta di Portogruaro
Sezione II
Forno Fusorio F1bis
Progetto Definitivo

COMMITTENTE

Zignago Vetro S.p.A.
Viale Ita Marzotto, 8
30025 - Villanova di Fossalta di Portogruaro
VENEZIA

TITOLO ELABORATO

Forno Fusorio F1bis
- Impianto idrico antincendio -

NUMERO ELABORATO

PD-T7-AI-D1.0

SCALA	DIM. FOGLIO	DATA PRIMA EMISSIONE
1:200	A0- (1050 x 841)mm	03.07.2017

PROGETTISTI

Polese Per. Ind. Mario

Ing. Pieralberto Fadalti

FIRME COMMITTENTE