LEGENDA

- Linea impianto antincendio
- Gruppo attacco motopompa UNI 70
- Idrante a colonna a norma UNI 9485
- SAC Saracinesca di intercettazione
- Idrante a muro completo UNI Ø mm. 45
- VI Valvola di non ritorno
- Sgancio energia elettrica
- Tubazione reintegro vasca antincendio PEAD 16 Ø 63 mm.



PLANIMETRIA ESTERNA IMPIANTO ANTINCENDIO

REGIONE VENETO | PROVINCIA DI VENEZIA | COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI UN "NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI E AUTODEMOLIZIONE"

DA INSEDIARE IN

Comune di Campagna Lupia

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

TAVOLA				
A2.16	Descrizione:	IMPIANTO ANTINCENDIO: PLANIMETRIA ESTERNA, PIANTA PIANO TERRA, PIANTA COPERTURA	Scala:	1:200
	Livello:	DEFINITIVO	Data:	16.06.2014
	Settore:	RIFIUTI / VIA		
	Rif. Catastali:	Fg. 9 - Mapp. 1611, 1613, 1473, 1614, 1588, 1469, 1592, 1593, 1474, 1589, 1591, 1470	Orientamento:	

COMMITTENTE / PROPRIETARIO:	CONDUTTORE DELL'ATTIVITA'
MANIERO GIANNI Via Volta, 5 - 30030 Fossò (VE) Loc. Sandon Tel. - Fax: 041466890 C.F.: MNRGNN66P05D325K	MANIERO LUIGI SRL *Commercio Rottami & Servizi Ecologici* Via Volta, 5 - 30030 Fossò (VE) Loc. Sandon Tel. - Fax: 041466890 C.F. e P.IVA: 04207180276 - REA: VE 375102 manierolujiglia@pec.it *// Legale Rappresentante / Proprietario*
STUDIO INCARICATO:	

Studio Tecnico Associato
SICUR PROJECT
arch. Bozzato Debora - geom. Moressa Omar
Via Marzabotto n. 53 - 30010 Campagna Lupia (VE) Loc.Lughetto
TEL. - FAX: 0415195513
sicur_project@libero.it
omar.moressa@geopec.it - debora.bozzato@archiworldpec.it
C.F. e P.IVA: 04082190275

GRUPPO DI LAVORO: Arch. Bozzato Debora (iscritto al n. 2522 Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia); Geom. Moressa Omar (iscritto al n. 2522 Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia)

EMISSIONE	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO	NOTE
2A.2	30.01.2015	Ott. / DB	Ott. / DB	Ott. / DB	2A/FOGLIO

Arch. Bozzato Debora

Geom. Moressa Omar

VIE DI USCITA - APERTURE			
PERCORSO VERSO L'ALTO		SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE	
PERCORSO ORIZZONTALE		GIUNTO DIELETTRICO	
PERCORSO VERSO IL BASSO		POSTA TAGLIAFUOCO TIPO REI 120	

SEGNALETICA DI SICUREZZA			
VIETATO FUMARE		USCITA DI SICUREZZA	
VIETATO USARE FIAMME LIBERE		PERICOLO DI INCIAMPO	
VIETATO SPEGNARE CON ACQUA	DIVIETO AUTO GPL	DIVIETO DI INGRESSO ALLE AUTO A G.P.L.	
ATTENZIONE - PERICOLO MATERIALE INFIAMMABILE			

SISTEMI IDRICI ANTINCENDIO ED ESTINTORI			
IDRANTE A MURO completo UNI Ø mm. 45	PE-A2 PN06	SISTE ANTINCENDIO TIPO:	
NASPO – UNI Ø mm.25	E	ESTINTORE PORTATILE TIPO:	
GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70	E	ESTINTORE CARRELATO TIPO:	
IDRANTE A COLONNA a norma UNI 9485		SPRINKLER TIPO:	

SISTEMI DI SEGNALAZIONE			
AREA PROTETTA DA IMPIANTO DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDIO		SIRENA ALLARME INCENDIO O TARGA OTTICO ACUSTICA	
IMPIANTO DI ALLARME INCENDIO. (PULSANTE DI ALLARME)			

ALTRI SIMBOLI			
CONTATORE GAS METANO		RINVIO APERTURA FINESTRA	
CONTATORE ENEL		CUPOLINI EVACUATORI CALORE E FUMO	
QUADRO ELETTRICO GENERALE		LUCE DI EMERGENZA	
PULSANTE DI EMERGENZA (SGANCIO ENERGIA ELETTRICA)		CAMINO DI VENTILAZIONE PERMANENTE	



PIANTA PIANO TERRA



PIANTA COPERTURA