

Mirano, 31 LUG. 2014

Prot. N. 12660

Ns. Rif. n. 12141 del 24.07.2014

Risposta alla nota n.

del 24.07.2014



Spett. le ditta
V.R.M.
Veneta Raw Material S.r.l.
Via Cà Manzoni, 24
35042 ESTE (PD)

e, p.c. Spett. le
COMUNE di MIRA
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Piazza IX Martiri, 3
30034 MIRA (VE)

e, p.c. Spett. le
PROVINCIA di VENEZIA
UFFICIO AMBIENTE
Via Forte Marghera, 191
30174 MESTRE-VENEZIA (VE)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione e attestazione scarico acque provenienti dal depuratore dell'area identificata al fg. 40 mapp. 19, 68, 73, 74, 75, 76, 132, 136, 175, e 177 nel fossato laterale alla Via Bastiette e confluyente nello scolo demaniale "FINARDA" in Comune di Mira (VE).

Ditta: V.R.M. VENETA RAW MATERIAL S.r.l Via Cà Manzoni, 24 - 35042 ESTE (PD) -

Posizione: 000011252 (da citare nella corrispondenza)

Con riferimento alla Vostra nota qui pervenuta in data 24.07.2014 prot. 12141, ribadendo i contenute e le prescrizioni del parere idraulico rilasciato in data 22.06.2011 prot. 3826/SMB, con la presente si informa che lo scrivente Consorzio di Bonifica, visionati gli elaborati tecnici allegati, ha potuto verificare che le opere di nuova realizzazione scaricheranno le proprie acque reflue depurate e meteoriche in un corso d'acqua, non gestito dallo scrivente Consorzio di Bonifica, il quale, successivamente, confluisce nel collettore demaniale "Finarda".

Ciò premesso, lo scrivente Consorzio di Bonifica:

- per quanto rientrante tra le proprie competenze ed esclusivamente sotto il profilo idraulico;
- vista la congruità delle quote di scarico, evidenziando la necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria e alla pulizia del fondo dell'affossatura privata;
- rilascia la richiesta attestazione di compatibilità del progetto allo scarico nel collettore denominato "Finarda".

L'opera dovrà essere eseguita rispettando scrupolosamente la configurazione, le indicazioni, le distanze e misure riportate negli elaborati tecnici approvati, se non per adeguamenti ad eventuali prescrizioni imposte dallo scrivente, e comunque secondo le buone regole dell'arte.

Le acque dovranno risultare non inquinanti, in ottemperanza alle norme previste in materia ambientale e di qualità delle acque.

La condotta dovrà essere dotata nel tratto terminale di porta a vento o di altro sistema antirigurgito, atto ad impedire la risalita delle acque di piena.

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271

Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it

Telefono 041 5459111 - Telefax 041 5459262

Unità locale di Venezia
Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA (VE)
Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano
Via G. Marconi, 11 - 30035 - MIRANO (VE)
Chiamate di emergenza 3486015269

Inoltre, la sponda del fossato, in corrispondenza dello scarico per ml 2,00, dovrà essere rivestita con roccia calcarea di adeguata pezzatura al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi.

La Ditta committente dovrà curare costantemente la buona gestione e manutenzione delle opere realizzate in ambito privato, ed in ogni caso sarà responsabile di tutti gli eventuali danni che per l'esecuzione di queste potessero derivare al Consorzio od a terzi.

Nessun onere o responsabilità potranno essere imputati al Consorzio di bonifica per danni che dovessero verificarsi, anche verso terzi, nel corso dell'esecuzione o anche successivamente a causa dei lavori.

Si informa infine che, ai sensi della L.R. 8 maggio 2009 n. 12 Art.34, i proprietari hanno l'obbligo di manutentare i fossati di propria competenza.

Dal sopralluogo è emerso che il fossato oggetto della presente richiesta risulta in discrete condizioni di manutenzione e non rilevando criticità oggettive tali da rendere difficoltoso il deflusso delle acque.

Dovrà essere acquisito ogni altro parere, autorizzazione o concessione previste dalle normative vigenti.

La presente è rilasciata per i soli fini idraulici, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi siano essi privati od Enti Pubblici e non costituisce titolo edificatorio.

Inoltre, la presente non costituisce autorizzazione allo scarico, la quale dovrà essere rilasciata dall'Amministrazione competente.

In allegato al presente parere si trasmette copia timbrata dei seguenti elaborati tecnici, conforme a quella depositata per l'istruttoria presso questo Consorzio:

- Tav Unica.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Direttore
(ing. Carlo Bendoricchio)

Ufficio Territorio ed Ambiente-Settore Pareri Tecnici e Polizia Idraulica
Capo Ufficio: dott. agr. Carlo Casoni
Responsabile del procedimento: Poletto geom. Italo
e mail poletto@acquerisorgive.it Tel. 041-5459109 - fax. 041-5459262

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271

Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it

Telefono 041 5459111 - Telefax 041 5459262

Unità locale di Venezia
Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA (VE)
Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano
Via G. Marconi, 11 - 30035 - MIRANO (VE)
Chiamate di emergenza 3486015269