

## TABELLA COMPARATIVA MONITORAGGIO ACUSTICO 2017 – 2022 AREA FUSORE

				2017		2022	
PUNTO	TEMPO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE PREVISTA DAL P.Z.A.	Leq TR (dBA)	L90 escluso traffico (dBA)	Leq TR (dBA)	L90 escluso traffico (dBA)
7	Diurno	Confine Stabilimento dietro impianto PAC 3	Classe V	61.9	59.8	51.8	49.7
	Notturno			61.9	60.7	51.3	50.3
8	Diurno	Confine Stabilimento dietro impianto IS	Classe V	63.3	61.8	52.5	50.0
	Notturno			63.4	62.3	52.6	50.7
9	Diurno	Confine nord-ovest Stabilimento, lato sala pompe	Classe V	58.6	52.7	58.9	53.7
	Notturno			53.8	53.1	55.7	53.1