AMPLIAMENTO
NUOVO TRIGENERATORE

LEGENDA

nuovo impianto tecnologico (cogeneratore)

Container COGENERATORE 400 kWe

Container ASSORBITORE alimentato ad acqua calda

TORRE EVAPORATIVA

① ② ③

350

SERBATOIO ANTINCENDIO ESISTENTE

camino

impianto tecnologico COGENERATORE H=5,90ml

PASSAGGIO AEREO CAVI + TUBAZIONI

TUBAZIONE AREA ESISTENTE

700

proprietà BURATTIN PIETRO

limite di proprietà

barriera acustica H=400

400

magazzino MQ.21,08 MC.63,24 H=3,00

cabina elettrica MQ.14,76 MC.44,30 H=3,00

LABORATORIO MQ. 1.256,20 Hm. 7,50

s.i. 65,25(parete)+71,50(lucernai)=Mq. 136,75> Mq. 121,35 necessaria

s.a. Mq.136,75>Mq. 60,68 necessaria

GF5 43kWe

A'

bacino invaso a cielo aperto mq.195, mc.156 h=80cm

vasca V2 raccolta acque depurate in struttura prefabbricata H=345 interna H=370 esterna Mc.78

vasca V2 raccolta acque depurate in struttura prefabbricata H=345 Mc.81

vasca V1 raccolta acque meteoriche in struttura prefabbricata H=345 Mc.78

760

1390

560

400

760

LABORATORIO MQ. 1.173,84

s.i. 126,71 mq.

s.a. 126,71 mq.

GF4 44kWe

cabina elettrica

cabina elettrica

NUOVO INTERRUTTORE SU QGBT

Cabina Generale

basculante sezionale a scorrimento verticale

proiezione lucernaio apribile

DISIMPEGNO MQ. 186,58

s.i. 26,20 mq.

s.a. 26,20 mq.

spogliatoio MQ.16,80 MC. 40,32

CORTILE INTERNO COPERTO MQ.604+255=MQ.859

MQ.604 Hm=7,50

s.i. mq. 56,40

s.a. a sched mq. 19,20

sup. illuminante e apribile a parete di futura realizzazione Mq. 12,00

MQ.255 Hm=5,83

s.i. mq. 31,82

s.a. a sched mq. 13,02

impianto tecnologico

GF3.1 17,5kWe

GF3.2 17,5kWe

GF3.3 13kWe

LABORATORIO di ZINCATURA MQ. 580,00

s.i. 95,03 mq.

s.a. 81,90 mq.

deposito vernici MQ.31,06

quadri forza motrice MQ.12,00

centrale termica MQ.12,44

cabina elettrica MQ.8,00

GF1 55kWe

LABORATORIO MQ. 785,74

s.i. 111,83 mq.

s.a.

SILO

LABORATORIO MQ. 274,60

s.i. 38,10 mq.

s.a. 23,10 mq.

A

bombolone gas interrato

150

460

470

1235

impianto di depurazione MQ.111,14 (impianto tecnologico coperto)

LABORATORIO ANALISI MQ. 27,43

INGRESSO MQ.7,40

WC MQ.2,85

WC MQ.2,85

LABORATORIO MQ. 816,70

s.i. 90,90 mq.

s.a. 90,90 mq.

MAGAZZINO MQ.17,30

CENTRALE TERMICA MQ.15,72

QUADRI ELETTRICI MQ. 13,05

GF2 29kWe

PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:200

CLIENTE: ZINCATURA NAZIONALE Via Toniolo 32 30030 VIGONOVO (VE)	TITOLO: PLANIMETRIA IMPIANTO TRIGENERAZIONE 400 kWe	DIS: L.F.	BiBrent COGENERAZIONE
DESCRIZIONE: IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE 400 kWe	RIFERIMENTO: Allegato 01 all'offerta n. 465	Data: 30/01/2019	Via del Progresso, 5 - 36025 Noventa Vicentina tel.: 0444 760313